水　質　検　査　結　果　書

No.1- 1641462

令和 5年 10月　5日

鹿沼市水道事業管理者
鹿沼市長 佐藤 信　様

平成理研株式会社
環境科学センター
〒321-0912　栃木県宇都宮市石井町2856-3
TEL 028(660)1700㈹
代表取締役社長 秋　元　和　人

JWWA-GLP054
水道ＧＬＰ認定

水質検査機関登録　登録番号　第 76 号
建築物飲料水水質検査業登録宇都宮市20年水第11-2号

貴殿御依頼による令和 5年　9月 22日に委託された試料の検査結果は次の通りです。

検　査　期　日　令和 5年　9月 22日～令和 5年 10月　5日

水質検査部門管理者　水環境部　小野澤　益典

水源の名称	上　水　道			採取年月日	令和 5年　9月 22日	前日天候	曇り	当日天候	曇り
採取場所	第3浄水場　配水池			採取時刻	14時 15分	水温	24.0 ℃	気温	30.5 ℃
区　分	浄水	採水者名	岡部　裕樹	外　観	無色透明	遊離残留塩素	0.3 mg/L		

コードNo.	検　査　項　目	単　位	分　析　値	基準値 定量下限値	検　査　方　法	判定
1	一般細菌＊	個/mL	0	100以下 0	平成15年厚生労働省告示第261号 2号	適
2	大腸菌＊	－	不検出	検出されないこと －	平成15年厚生労働省告示第261号 3号	適
3	塩化物イオン＊	mg/L	2	200以下 1	平成15年厚生労働省告示第261号 39号別表第13	適
4	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）＊	mg/L	<0.3	3以下 0.3	平成15年厚生労働省告示第261号 47号	適
5	ｐＨ値＊		(23℃) 7.3	5.8～8.6 －	平成15年厚生労働省告示第261号 48号別表第31	適
6	味＊		異常なし	異常でないこと －	平成15年厚生労働省告示第261号 49号	適
7	臭気＊		異常なし	異常でないこと －	平成15年厚生労働省告示第261号 50号	適
8	色度＊	度	<0.5	5以下 0.5	平成15年厚生労働省告示第261号 51号別表第36	適
9	濁度＊	度	<0.1	2以下 0.1	平成15年厚生労働省告示第261号 52号別表第41	適
	－以下余白－					

＊：水道GLP認定項目