

回答書

令和6年5月14日

担当部局名 都市建設部 建築課

入札日 令和6年5月28日(火)

入札番号 ・第9号
・第10号

案件名 ・鹿沼市立加園小学校給食調理室エアコン設置工事
・鹿沼市立板荷小学校給食調理室エアコン設置工事

質問内容	回答内容
<p>・ ACP1-T280 の仕様でエネルギー消費効率 4.7 以上とありますが、該当するメーカーはパナソニックしか見当たりません。また、ACP1-140 ではエネルギー消費効率が 5.2 以上とあり、該当するメーカーは日立となります。 エネルギー消費効率を重視するならば、メーカーがバラバラになりますが、宜しいでしょうか？</p>	<p>・ 冷暖房能力により、機器を選定してください。 メーカーの指定はありません。</p>