

設計図書等に関する質問書兼回答書

提出日

令和 7 年 12 月 5 日

開札日	令和 7 年 12 月 18 日
入札番号	第 4 号
案件名	公共下水道マンホールポンプ場清掃・点検業務委託

質問内容	鹿沼市回答（回答日：令和 7 年 12 月 8 日）
設計書の委託箇所の地図だけではなく、作業の安全確保、金額算出のため、マンホールポンプ槽の内部(特に底部ポンプまでの深さ、直径など)槽内図面寸法の開示をお願い申し上げます。	<p>マンホールポンプ場の槽内図面寸法は以下のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none">・貝島西第一マンホールポンプ場 深さ:6,020mm、直径:φ1,500mm・貝島東マンホールポンプ場 深さ:6,450mm、直径:φ1,500mm・北犬飼第12マンホールポンプ場 深さ:7,290mm、直径:φ1,800mm・奈佐原マンホールポンプ場 深さ:5,870mm、角型(正方形):□2,000×2,000mm・武子南マンホールポンプ場 深さ:5,950mm、直径:φ1,800mm

- 1 太枠内に必要事項を記入して、契約検査課(keiyakukensa@city.kanuma.lg.jp)に提出してください。メールの場合は、送信後に契約検査課(0289-63-2278)にご連絡ください。窓口に持参することも可能です。
- 2 データで提出する際は、原則 Word 形式でご提出ください。
- 3 質問書は、入札案件ごとに作成してください。同じ内容の質問書を複数案件に提出する場合でも、案件ごとに別々に作成してください。
- 4 質問内容は、資料のタイトルやページ、項目の番号など、疑義のある項目が分かるように記載してください。欄が足りない場合は追加してください。
- 5 質問に対する回答は、質問書の受付日の翌々営業日までにHPに掲載します。ただし、営業時間外に提出された場合は、翌営業日が受付日となります。