

設計図書等に関する質問書兼回答書

提出日	令和 8年 4 月 13 日
事業者名	

開札日	令和 8年 4月 23日
入札番号	第1号
案件名	鹿沼市花木センター(仮称)イベントスペース新築工事(建築工事)

質問内容	回答 (回答日:令和8年4月14日)
図面 No.A-020 床の断面には断熱材が施されておりますが、設計書に見当たりません。設計書を正と考えてよろしいでしょうか。	よい。
図面 NO.S-44 FG2 の上端筋、下端筋には D-22 が表記されていますが、設計書には見当たりません、設計書を正と考えてよろしいでしょうか。	よい。
図面 NO.A-022、A-204 不燃ボードt6、リアルパネル(同等品)は、巾によって金額に違が出ると業者に言われています。おおよその長さ、巾をご指示いただけますでしょうか。	「壁 不燃木ボード」については、「6.0×910×1820」、 「天井梁 不燃木ボード」については、「6.0×150×1820」とする。
ただいま石油由来の商品について値上げや、製造停止。また燃料供給が不透明ななか。1, 2ヶ月先の見積もり金額も不確定と言われて います。 工程への影響も出るかもしれません。工事途中の協議も出来る と考えてよろしいでしょうか。	よい。

昇降機

メーカーのメンテナンスの有無によって金額に違いがありますが、使用開始後メーカーのメンテナンス契約を鹿沼市は結ぶと考えてよろしいでしょうか。

メンテナンス契約は未定。

- 1 太枠内に必要事項を記入して、契約検査課(keiyakukensa@city.kanuma.lg.jp)に提出してください。メールの場合は、送信後に契約検査課(0289-63-2278)にご連絡ください。職員室に持参することも可能です。
- 2 データで提出する際は、原則 Word 形式でご提出ください。
- 3 質問書は、入札案件ごとに作成してください。同じ内容の質問書を複数案件に提出する場合でも、案件ごとに別々に作成してください。
- 4 質問内容は、資料のタイトルやページ、項目の番号など、疑義のある項目が分かるように記載してください。欄が足りない場合は追加してください。
- 5 質問に対する回答は、質問書の受付日の翌々営業日までに HP に掲載します。ただし、営業時間外に提出された場合は、翌営業日が受付日となります。