

鹿沼市堆肥化センター発酵装置等機械選定 質問回答書

1	質問事項	敷地の区画 A, 区画 B につきまして、区画 A, B を含む CAD データをいただくことは可能でございますでしょうか。
	回答内容	CAD データを HP で公開します。
2	質問事項	ご提案させていただく堆肥製造システムの御見積書につきまして、施設建物と基礎の建築費は別途という内容でも構いませんかでしょうか。
	回答内容	施設建物は工事で行いますので見積に含めないで支障ありません。 ロータリー攪拌機が取り付く部分のレールの基礎は建物工事で行います。 屋外などで単独で設置が必要な機器があれば、その基礎部分等の設置に伴う費用は見積に含めてください。
3	質問事項	電気工事の範囲につきまして、弊社の工事範囲は 2 次側電気工事に限り、キュービクル及びキュービクルから建物までの配線は除くとさせていただきご提案させていただくことは可能でしょうか。
	回答内容	電気工事の範囲は 2 次側電気工事に限ります。
4	質問事項	実施要領の文書内にある 8 審査評価基準に配布資料の「審査基準」のとおりとございますが、審査基準という名の資料が見当たりません。これはどの配布資料を指し示しているのでしょうか。
	回答内容	「審査基準」を HP で公開します。