

鹿沼市庁舎総合管理業務委託に関する質問回答書

1	質問事項	再委託に関して、「一部を第三者に委託…」とありますが、資本関係にある会社への委託は再委託にはなりませんでしょうか。
	回答内容	資本関係があっても別法人である場合は再委託に該当します。
2	質問事項	一部委託の解釈ですが、設備管理業務の委託・保安警備業務の委託と、業務別での再委託は可能でしょうか。あくまでも一部委託とは、各業務内における業務内での一部委託の解釈でしょうか。
	回答内容	業務別での再委託は可能です。
3	質問事項	仕様書3ページ「7 業務実施体制(3) 従事者のサービス イ 業務の内容に応じた被服、名札等を着用する。」について、庁舎案内・電話交換業務、日直業務の従事者の被服は、スーツ等の平服で差し支えないでしょうか。あるいは、制服等で統一する必要がありますでしょうか。
	回答内容	平服で差し支えありません。
4	質問事項	仕様書4ページ「受注者は、本業務の実施に必要な範囲において、本市保有施設を利用できるものとする（従事者等の駐車場を含む）」について、従事者の通勤用車両を駐車できる場所をご提供いただける、ということでしょうか。
	回答内容	本委託業務従事者の通勤用車両の駐車場所については、本市が用意、指定します。
5	質問事項	鹿沼市役所庁舎案内・電話交換業務マニュアル（3）「フロアマネージャー」とは、いかなるものでしょうか。本委託業務外の従事者として、配置されている役割を指しますか。
	回答内容	「フロアマネージャー」は、本市職員の役職を指し、本委託業務外の従事者です。
6	質問事項	仕様書14ページ 2 消耗品及び備品類に係る費用負担について受注者負担として「湯茶」とありますが、どのような場合に使用する想定でしょうか。
	回答内容	本委託業務従事者が休憩時等に飲む湯茶を指します。
7	質問事項	冷却塔の水質検査は基準8項目+レジオネラ属菌でよろしいでしょうか。
	回答内容	ご認識の通りです。
8	質問事項	空調機、全熱交換器等の点検・清掃はフィルター清掃を含みますか。
	回答内容	フィルター清掃を含みます。
9	質問事項	受変電設備の単相結線図を開示いただけますでしょうか。
	回答内容	本回答に添付します。
10	質問事項	すべての図面を閲覧することは可能でしょうか。
	回答内容	参加表明書提出期間内であれば、窓口で竣工図を閲覧可能とします。