

設計図書等に関する質問書兼回答書

提出日	令和8年 8月 6日
事業者名 (HP 掲載時は非公表)	

開札日	令和8年8月27日(木)
入札番号	第12号
案件名	令和8年度鬼平橋橋梁塗装塗替工事

質 問 内 容	鹿 沼 市 回 答 (回答日:令和8年 8月 7日)
設計書 P5 III 施工条件 1その他 本工事は、素地調整において新技術を次の通り指定する。 ○内容:循環式ブラスト工法(研削材再利用型ブラスト工法) NETIS 登録番号:KT-230028-VE 記載されていますが、 NETIS 登録番号:KK-260021-A の循環式ブラスト工法(研削材再利用型ブラスト工法)では不可でしょうか。	工事価格の算出については、公表単価一覧に記載されている価格(分離回収工)をもとに算出願います。 類似工法の可否については、同等以上の工法であれば可としますが、契約後に協議が必要となります。

- 1 太枠内に必要事項を記入して、契約検査課(keiyakukensa@city.kanuma.lg.jp)に提出してください。メールの場合は、送信後に契約検査課(0289-63-2278)にご連絡ください。窓口を持参することも可能です。
- 2 データで提出する際は、原則 Word 形式でご提出ください。
- 3 質問書は、入札案件ごとに作成してください。同じ内容の質問書を複数案件に提出する場合でも、案件ごとに別々に作成してください。
- 4 質問内容は、資料のタイトルやページ、項目の番号など、疑義のある項目が分かるように記載してください。欄が足りない場合は追加してください。
- 5 質問に対する回答は、質問書の受付日の翌々営業日までにHPに掲載します。ただし、営業時間外に提出された場合は、翌営業日が受付日となります。